Bauteilprüfzentrum Scheller GmbH
Geschäftsführer:
Christian Scheller, Tobias Scheller

Parisstraße 2
D-97424 Schweinfurt
Fon: 09721 / 50 95 90
Fax: 09721 / 50 95 911

www.bauteilprüfung.de
info@bauteilpruefzentrum.de

Prüfzeugnis

Auftraggeber:

MULTI-BOX GmbH
Wallücker Bahndamm 7
D-32278 Kirchlengern
Germany

Produkt:

MBX PRO Kunststoff-Standardgehäuse
Typ MBX 121280 P
Typ MBX 121290 P
Typ MBX 128055 P
Typ MBX 161690 P
Typ MBX 178055 P
Typ MBX 221290 P
Typ MBX 261690 P
Typ MBX 606030 P
Typ MBX 708055 P
Typ MBX 906030 P

Geprüft nach:

DIN EN 50102 (VDE 0470-100):1997-09
DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

Schutzarten (Schutzgrad):

IK10
IP66
IP69

Die Prüflinge „MBX PRO Kunststoff-Standardgehäuse“ mit den oben genannten Typen-Bezeichnungen der Firma MULTI-BOX GmbH wurde auf die Schutzarten IK10, IP66 und IP69 geprüft.

Die Prüflinge entsprechen den Schutzarten IK10, IP66 und IP69.

Prüfbericht Nr.

PB19D-675-0333
PB19D-676-0333
PB19D-677-0333
PB19D-678-0333

Schweinfurt, 02.07.2019
Ort, Datum

Dipl.-Ing. (FH) Christian Scheller
Bauteilprüfzentrum Scheller GmbH